

CZY KIERUJĄCY ZESPOŁEM PRACOWNIKÓW KWALIFIKOWANYCH MOŻE BYĆ JEDNOCZEŚNIE DOPUSZCZAJĄCYM?

Pan Radosław Naumowicz z Radomia pisze:

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie, czy zgodnie z RMG z dn. 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych kierujący zespołem pracowników kwalifikowanych może jednocześnie pełnić funkcję dopuszczającego, a zwłaszcza w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego.

Czy sytuacja, w której kierujący zespołem pracowników kwalifikowanych, pełniąc jednocześnie funkcję dopuszczającego, przygotowuje miejsce pracy, a następnie sprawdza przygotowanie miejsca pracy, przyjmuje je od siebie – jeżeli przygotowane zostało właściwie – jest prawnie dopuszczalne i zgodne z Rozporządzeniem?

Odpowiedź:

Ministerstwo Gospodarki – Departament Energetyki w piśmie DE-VII-KA/077/49/06 Ldz. 1101/06 z dnia 3 lipca 2006 r. w tej sprawie zamieściło interpretację rozporządzenia jak następuje:

Prawodawca mając na względzie najwyższe dobro jakim jest życie ludzkie ustanowił takie zasady organizacji pracy w energetyce, które w maksymalnym stopniu gwarantowałyby bezpieczeństwo przy wykonywaniu zleczanych prac. Nie ulega wątpliwości, że większość prac wykonywanych przy urządzeniach i instalacjach energetycznych stanowi szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego.

Wg § 2 pkt 17) ww. rozporządzenia funkcję dopuszczającego może pełnić wyznaczony przez polecniodawcę pracownik posiadający ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji i upoważnienie pisemne od prowadzącego eksploatację przedmiotowych urządzeń i instalacji energetycznych do wykonywania czynności łączeniowych w celu przygotowania miejsca pracy. Natomiast wg § 2 pkt 19) funkcję kierującego zespołem pracowników może pełnić wyznaczony przez polecniodawcę pracownik posiadający ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji kierujący zespołem pracowników.

Jednocześnie przepisy Rozdziału 3. ww. rozporządzenia pt. „Organizacja pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych” określają szczegółowe obowiązki osób, którym powierzono zapewnienie bezpiecznego wykonywania m.in. prac eksploatacyjnych, remontowych, rozruchowych itp., przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych w tym dopuszczającego (§ 69, § 76 i § 85) i kierującego zespołem pracowników (§ 71 i § 85).

Uwzględniając ww. przepisy, uprawnionym jest stwierdzenie, że podstawowe zadania dopuszczającego i kierującego zespołem pracowników różnią się co do ich zakresu.

Zdaniem Departamentu Energetyki przepisy ww. rozporządzenia nie zabraniają kategorycznie łączenia funkcji dopuszczającego i kierującego zespołem pracowników.

Ponieważ postawione pytanie dotyczy prac wykonywanych w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego, decyzja odnośnie łączenia ww. funkcji podjęta powinna być za zgodą wykonawcy i poleceniodawcy, a dopuszczający powinien być imiennie wyznaczony przez poleceniodawcę i posiadać właściwe kwalifikacje i doświadczenie (świad. kwalif. D i E). Włączenie dopuszczającego do zespołu pracowników wykonujących pracę powinno nastąpić dopiero po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do pracy.

*Zastępca Dyrektora
Departamentu Energetyki*